

## Результаты проверок контролирующих органов за 2019-2021 гг.

| Полное наименование ОУ   | Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком)  | Выявленные нарушения   | Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений, источники финансирования устранения нарушений  |
|--|---|--|---|
| ГБОУ СОШ с.Сколково муниципального района Кинельский Самарской области | в период с 11-15 февраля 2019г. плановая проверка по предупреждению коррупционных правонарушений Кинельским управлением МОиН СО Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. | <p>1.В плане мероприятий по противодействию коррупции не по всем мероприятиям указаны конкретные сроки выполнения мероприятий, не определены ожидаемые от реализации мероприятий результаты, не указана чёткая схема контроля за исполнением мероприятий</p> <p>2. В нарушении Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утв. Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013г. Антикоррупционной политике отсутствуют перечень конкретных мероприятий по предупреждению коррупции.</p> <p>3. В нарушении п.11.1.4. Антикоррупционной политики в договоры, заключаемые с контрагентами не включаются положения по антикоррупционной оговорке.</p> <p>4. В нарушении п.11.1.5. Антикоррупционной политики на официальном сайте не размещена информация о мерах по предупреждению коррупции</p> <p>5. В нарушении п.17.2 Антикоррупционной политике должностным лицом ответственным за реализацию политики не представляются отчеты о реализации мер по предупреждению коррупции.</p> <p>6.В нарушении п.2.1. Положения о конфликте интересов, работники, включенные в Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, не представляют ежегодно декларации конфликтов интересов</p> <p>7. В противоречии раздела 2 Положения о комиссии по противодействию коррупции, в составе комиссии согласно приказа № 153 –ОД «О создании комиссии по противодействию коррупции» отсутствует заместитель председателя комиссии, руководитель с/п, руководитель контрактной службы, не назначен секретарь комиссии.</p> | <p>1. Разработан новый план с указанием конкретных сроков выполнения мероприятий на 2019-2020гг. Нарушения устранены.</p> <p>2. Антикоррупционная политика приведена в соответствии с методическими рекомендациями. Нарушения устранены.</p> <p>3. Нарушения устранены. В договоры включены антикоррупционные оговорки</p> <p>4. Нарушения устранены. Размещена на официальном сайте информация о мерах по предупреждению коррупции.</p> <p>5. Нарушения устранены. Подготовлен отчет о реализации мер по предупреждению коррупции</p> <p>6. Ежегодно осуществляется контроль по сбору деклараций конфликтов интересов</p> <p>7. Нарушения устранены. Сформирован состав комиссии должностных лиц. Положение о комиссии по созданию противодействий коррупции.</p> <p>8. Нарушения устранены. Сформирован единый список должностей.</p> <p>9.Нарушения устранены . Разработано положение о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию интересов и создана комиссия по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов интересов</p> <p>10. Нарушения устранены . Осуществляется работа по проведению проверок с составлением актов, справок.</p> <p>11. Нарушения устранены . Разработаны стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы организации.</p> <p>12. Нарушения устранены.</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>8. Приложение 1 приказа от 16.02.2017г. № 29 «Об утверждении перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками» противоречие раздела 6 Положения об оценке коррупционных рисков деятельности в части списка должностей.</p> <p>9. В нарушении п.4, и п.9 Порядка сообщения работникам учреждения о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов в учреждение не создана Комиссия по противодействию коррупции и урегулированию интересов и не утверждено Положение о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов интересов</p> <p>10. В нарушение приказа от 10.08.18г. № 144 «О мерах по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов, не осуществляется контроль за недопущением составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов, не составляются акта проверок, справки».</p> <p>11. В нарушении пункта 2 ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в учреждении не разработаны стандарты и процедуры, направленных на обеспечение добросовестной работы организации.</p> <p>12. В нарушении ст. 68 ТК РФ при приеме на работу в ряде случаев работодатель не знакомил работников под подпись с коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью.</p> <p>13. В нарушении ст.60' ТК РФ с внутренними совместителями по школе не заключается отдельно трудовые договоры.</p> <p>14. В нарушении ст.57 ТК РФ в некоторые трудовые договоры не включены обязательные условия оплаты труда (в том числе размер должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).</p> <p>15. В нарушении ст.72 ТК РФ между работодателем и работниками не составляются дополнительные соглашения при изменении условий трудового договора.</p> | <p>13. Нарушения устранены, заключены трудовые договоры с внутренними совместителями.</p> <p>14. Нарушения устранены, внесены обязательные условия оплаты труда.</p> <p>15. Нарушения устранены, дополнительные соглашения вносятся.</p> <p>16. Нарушения устранены.</p> <p>17. Нарушения были произведены ранее, приняты к сведениям.</p> <p>18. Нарушения устранены, с учетом мнения представительного органа работников.</p> <p>19. Нарушения устранены, путем внесения изменений в график отпусков на 2019 год.</p> |
|--|--|---|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | <p>16. В нарушении ст.57 ТК РФ в ряде трудовых договоров не определены условия оплаты труда работника</p> <p>17. В нарушении Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной Постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003 №69 в некоторых трудовых книжках внесены записи о приеме на работу и сведения о присвоении квалификационной категории «Сведения и поощрения».</p> <p>18. В нарушении ч.4 ст. 135 ТК РФ /положение об оплате труда работников ГБОУ СОШ с.Сколково, утвержденное приказом директора от 158.01.2018г. № 31, Положение о стимулирующих выплатах работникам ГБОУ СОШ с.Сколково, утвержденное приказом директора от 09.01.2017 № 1/1, приняты без учета мнения представительного органа работников</p> <p>19. В нарушении ст.119 ТК РФ работникам с ненормированным рабочим днем не представляются ежегодные оплачиваемые отпуска.</p> |   |
| ГБОУ СОШ с.Сколково муниципального района Кинельский Самарской области | Предписание № 150-П/В-19(з) от 26.04.2019 года<br>Министерства образования и науки Самарской области   | <p>1.ч.2 ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Раздел 3 локального нормативного акта организации – «Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся структурного подразделения детский сад «Колокольчик» ГБОУ СОШ с.Сколково).</p> <p>2.ч.2. ст.29 Закона об образовании в РФ, п.3 (Организация не обеспечивает открытость и доступность информации об организации на официальном сайте в сети «Интернет» в требуемом объеме).</p>   | <p>1. Локальный нормативный акт «Порядок и основания отчисления обучающихся структурного подразделения ГБОУ СОШ с.Сколково детский сад «Колокольчик» приведен в соответствие с законодательством. Нарушения устранены</p> <p>2. Сайт приведен в соответствие с законодательством. Нарушения устранены</p> |
| Структурное подразделение детский сад «Колоко                          | Предписание № 80/1/1 от 07.05.2019 года Отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не переработана декларация пожарной безопасности на объект защиты.</li> <li>2. Не переработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными <u>разделом XVIII</u> ППР РФ</li> <li>3. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского и производственного</li> </ol>   | <p>п.1 нарушение устранено. Декларация пожарной безопасности на объект защиты находится на утверждении.</p> <p>п. 2 нарушение устранено. На дверях помещений складского и производственного назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности,</p>   |

|               |  |   |   |
|---------------|--|---|---|
| <p>льчик»</p> | <p>управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области</p> | <p>назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Двери открываются не по направлению выхода из здания (младшая группа, музыкально-актовый зал, старшая группа)</li> <li>5. Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа (младшая и старшая группа, столовая)</li> <li>6. Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта</li> <li>7. Распределительные коробки используются с повреждениями у пожарного щита, медицинского кабинета</li> <li>8. Руководитель организации не организует проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов</li> <li>9. Руководитель организации не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний</li> <li>10. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначается указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения</li> <li>11. Отсутствуют на путях эвакуации (на лестничных клетках) знаки пожарной безопасности</li> <li>12. Снята предусмотренная проектной документацией дверь в столовой</li> <li>13. Автоматическая пожарная сигнализация выполнена</li> </ol> | <p>а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - установлены обозначения.</p> <p>п. 5 нарушение устранено. Обеспечено свободное открывание изнутри дверей ( младшей и старшей группы, столовой).</p> <p>п. 6 нарушение устранено. Очистка воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта проведена.</p> <p>п. 7 нарушение устранено. Повреждения на крышках распределительных коробок в помещениях устранены.</p> <p>п. 10 нарушение устранено. Установлены знаки с указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p> <p>п. 11 нарушение устранено. Установлены знаки пожарной безопасности на путях эвакуации (на лестничных клетках).</p> <p>п. 14 нарушение устранено. По окончании ремонтных работ составляется акт об оценке продления ресурса системы, вносятся изменения в исполнительную документацию, а также проводится оценка соответствия системы требованиям функциональной безопасности.</p> <p>п. 13 нарушение устранено. В помещениях не допускается установка точечных дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников.</p> <p>п.16 нарушение устранено. Разработана инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты</p> |
|---------------|--|---|---|

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | <p>не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: в помещениях допускается установка точечных дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников, в частности в складских помещениях, кабинете заведующей, раздевалке старшей группы.</p> <p><b>14.</b> При выявлении неисправностей системы автоматической противопожарной защиты (далее - АПЗ) в ходе эксплуатации и технического обслуживания не производится средний или капитальный ремонт системы, направленный на восстановление ее ресурса. По окончании ремонтных работ не составляется акт об оценке продления ресурса системы, не вносятся изменения в исполнительную документацию, а также не проводится оценка соответствия системы требованиям функциональной безопасности</p> <p><b>15.</b> Допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе</p> <p><b>16.</b> Руководитель организации не обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.</p> <p><b>17.</b> На объекте защиты, имеющаяся система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p> <p><b>18.</b> Не определен порядок и сроки прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p><b>19.</b> Не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности</p> <p><b>20.</b> Не обучены непосредственно в организации: -</p> | <p>объекта.</p> <p>п.17 нарушение устранено. Система пожарной сигнализации находится в разработки для дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p> <p>п. 18 нарушение устранено. Разработан и определен порядок и сроки прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>п. 20 нарушение устранено. Педагогические работники структурного подразделения проходят обучение, на постоянной основе.</p> |
|--|--|---|---|

|  |  | педагогические работники дошкольных образовательных учреждений   |   |
|--|--|--|---|
| ГБОУ СОШ с.Сколково муниципального района Кинельский Самарской области | Предписание № 81/1/1 от 07.05.2019 года Отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не переработана декларация пожарной безопасности на объект защиты.</li> <li>2. Не переработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными <a href="#">разделом XVIII</a> ППР РФ</li> <li>3. Руководитель организации не обеспечил исправность огнетушителей (актовый зал, кабинет информатики)</li> <li>4. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского и производственного назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</li> <li>5. Зафиксированы самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров в открытом положении</li> <li>6. Двери открываются не по направлению выхода из здания (2 этаж на лестничную клетку, меж рекреационная, спортивный зал и т.д)</li> <li>7. Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта</li> <li>8. В помещениях используются электроустановочные изделия с повреждениями (крышки распределительных коробок отсутствуют)</li> <li>9. Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) в помещениях тренажерной, холодного цеха</li> <li>10. Помещения школы не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (раздевалки спортивного зала)</li> <li>11. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнена не в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной</li> </ol> | <p>п.1 нарушение устранено. Декларация пожарной безопасности на объект защиты находится на утверждении.</p> <p>п. 2 нарушение устранено. Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными <a href="#">разделом XVIII</a> ППР РФ.</p> <p>п. 3 нарушение устранено. Огнетушители в актовом зале, кабинете информатики – находятся в исправном состоянии.</p> <p>п. 4 нарушение устранено. На дверях помещений складского и производственного назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - установлены обозначения.</p> <p>п. 5 нарушение устранено. Фиксация самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров устранена.</p> <p>п. 7 нарушение устранено. Очистка воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта проведена.</p> <p>п. 8 нарушение устранено. Повреждения на крышках распределительных коробок в помещениях устранены.</p> <p>п. 9 нарушение устранено. Светильники в помещениях тренажерной, холодного цеха эксплуатируются с крышками (рассеивателями).</p> <p>п. 10 нарушение устранено. Раздевалки спортивного зала оборудованы системой автоматической пожарной</p> |

|         |                               |  |  |
|---------|-------------------------------|--|--|
|         |                               | <p>безопасности, а именно: над эвакуационным выходом из столовой отсутствует световой оповещатель «Выход»</p> <p><b>12.</b> При выявлении неисправностей системы автоматической противопожарной защиты (далее - АПЗ) в ходе эксплуатации и технического обслуживания не производится средний или капитальный ремонт системы, направленный на восстановление ее ресурса. По окончании ремонтных работ не составляется акт об оценке продления ресурса системы, не вносятся изменения в исполнительную документацию, а также не проводится оценка соответствия системы требованиям функциональной безопасности</p> <p><b>13.</b> Допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе.</p> <p><b>14.</b> Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (на пожарных извещателях предохранительные колпаки в помещениях столовой, тренажерной)</p> <p><b>15.</b> Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: в помещениях допускается установка точечных дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников</p> <p><b>16.</b> Ширина эвакуационного выхода из спортивного зала непосредственно наружу менее 1,2 метра</p> <p><b>17.</b> На объекте защиты, имеющаяся система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p> | <p>сигнализацией.</p> <p>п. 11 нарушение устранено. Над эвакуационным выходом из столовой световой оповещатель «Выход» установлен.</p> <p>п. 12 нарушение устранено. По окончании ремонтных работ составляется акт об оценке продления ресурса системы, вносятся изменения в исполнительную документацию, а также проводится оценка соответствия системы требованиям функциональной безопасности.</p> <p>п. 14 нарушение устранено. В исправном состоянии находятся система противопожарной защиты (на пожарных извещателях предохранительные колпаки в помещениях столовой, тренажерной).</p> <p>п. 15 нарушение устранено. В помещениях не допускается установка точечных дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников.</p> <p>п. 17 нарушение устранено. Система пожарной сигнализации находится в разработки для дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p> |
| Структу | Протест от 30.10.2019г. № 27- | ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О  | Документы приведены в соответствии с требованиями  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| рное подразделение детский сад «Колокольчик»                           | 101-60п-2019 Кинельская межрайонная прокуратура Самарской области   | противодействие терроризму»  | законодательства.  |
| ГБОУ СОШ с.Сколково муниципального района Кинельский Самарской области | Протест от 25.02.2019. № 21-113-9п-2019 Кинельская межрайонная прокуратура Самарской области                                | ст.44 Федерального закона РФ № 273 «Об образовании в РФ» (в редакции ФЗ № 403-ФЗ от 02.12.2019 и ФЗ № 478-ФЗ от 27.12.2019. Положение о правилах приема на обучение образовательной организации не в соответствии с требованиями законодательства.   | Положение « о правилах приема на обучение ГБОУ СОШ с.Сколково муниципального района Кинельский Самарской области» приведено в соответствии с требованиями законодательства.  |
| ГБОУ СОШ с.Сколково муниципального района Кинельский Самарской области | Акт проверки № 05/97 от 17.03.2020г., предписание № 05/97 от 17.03.2020г., Управления Роспотребнадзора по Самарской области | <p><b>1.</b>Отсутствует рациональное расписание уроков с учетом шкалы трудности учебных предметов во всех классах (п.10.7, 10.8. СанПин 2.4.2.2821-10).</p> <p><b>2.</b>Не обеспечено светопроемы в кабинете географии тканевыми шторами, длина которых ниже выше уровня подоконника (п.7.1.8. СанПин 2.4.2.2821-10).</p> <p><b>3.</b>В кабинете информатики столы для учащихся не оборудованы подставками для ног (п.11.2. СанПин 2.2.2./2.4.13240-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организациям работы»).</p> <p><b>4.</b>Не обеспечено ведение журнала «Бракеража» пищевых продуктов и продовольственного сырья постоянно, указывать конечный срок реализации продуктов (п.14.. СанПин 2.4.5.2409-08).</p> | <p>1. Расписание уроков приведено в соответствии с п.10.7, 10.8. СанПин 2.4.2.2821-10.</p> <p>2. Длина штор приведена в соответствии п.7.1.8. СанПин 2.4.2.2821-10.</p> <p>3. В настоящее время решается вопрос по оборудованию рабочих мест для учащихся в кабинете информатики подставками для ног, в соответствии с п.11.2. СанПин 2.2.2./2.4.13240-03, за счет средств муниципалитета.</p> <p>4. Ведение журнала «Бракеража» взято под личный контроль руководителя. С ответственными лицами проведён дополнительный инструктаж.</p> |



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Структурное подразделение детский сад «Колокольчик»                    | Акт проверки № 05/97 от 17.03.2020г., предписание № 05/97-1 от 17.03.2020г., Управления Роспотребнадзора по Самарской области | <p><b>1.</b> Не обеспечена расстановка кроваток в старшей группе, соблюдая свободный проход детей между кроватями и отопительными приборами (п.1.9. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»).</p> <p><b>2.</b> Не обеспечено ежедневное питание детей кисломолочными продуктами и фруктами (п.15.7. СанПин 2.4.1.3049-13)</p> | <p>1. Кроватки в старшей группе расставлены в соответствии с требованиями с п.1.9. СанПин 2.4.1.3049-13.</p> <p>2. Меню приведено в соответствии с требованиями п.15.7. СанПин 2.4.1.3049-13.</p> |
| ГБОУ СОШ с.Сколково муниципального района Кинельский Самарской области | Акт проверки № 05/254 от 25.12.2020г., Управления Роспотребнадзора по Самарской области                                       | Нарушения не установлены.   |   |
| ГБОУ СОШ с.Сколково муниципального района Кинельский Самарской области | Протест от 02.02.2021г. № 21-03-2021/Прдп93-21-120360046 Кинельская межрайонная прокуратура Самарской области                 | п.1 ч.2 ст.29 Федерального закона РФ № 273 «Об образовании в РФ» (в редакции ФЗ № 403-ФЗ от 02.12.2019 и ФЗ № 478-ФЗ от 27.12.2019. Положение об официальном сайте в сети Интернет не в соответствии с требованиями законодательства.   | Положение об официальном сайте в сети Интернет ГБОУ СОШ с.Сколково муниципального района Кинельский Самарской области приведено в соответствии с требованиями законодательства.                   |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| ГБОУ<br>СОШ<br>с.Сколко<br>во<br>муницип<br>ального<br>района<br>Кинельс<br>кий<br>Самарск<br>ой<br>области | Протест от 21.02.2021г. № 21-03-2021/Прдп130-21-120360046 Кинельская межрайонная прокуратура Самарской области | пп.3 и 3.1 ст. 67 Федерального закона РФ № 273 «Об образовании в РФ» (в редакции ФЗ № 403-ФЗ от 02.12.2019 и ФЗ № 478-ФЗ от 27.12.2019. Положение «О порядке приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего образования не в соответствии с требованиями законодательства. | Положение «О порядке приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего образования ГБОУ СОШ с.Сколково муниципального района Кинельский Самарской области» приведено в соответствии с требованиями законодательства. |
|---|--|--|---|